

**Gmina Kłodawa**  
**ul. Gorzowska 40**  
**66-415 Kłodawa**  
**woj. lubuskie**

tel. (095) 7216 660  
e-mail:  
zamowieniapubliczne@kłodawa.pl  
www.kłodawa.pl



Kłodawa 25.04.2014r.

**Nr postępowania: RDK.271.4.2014**

**Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja odcinków nawierzchni dróg w Kłodawie, Różankach oraz Santocznie

Dnia 24 kwietnia 2014r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt 8.7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Prosimy o uaktualnienie treści Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub wyrażenia pisemnej zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010.

**Odpowiedź 1:**

Do wbudowania nakładki z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna gr. 5 cm) wykonywanej podczas modernizacji odcinków nawierzchni dróg na terenie gminy Kłodawa należy zastosować się do zapisów obowiązujących wymagań technicznych:

- WT-1 2010 wdrażające zapisy PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utwaleń na drogach krajowych. Wymagania techniczne.
- WT-2 2010 – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

Wymagania techniczne WT-1 i WT-2 zostały wdrożone Zarządzeniem Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

**Wójt Gminy**  
*Anna Mołodciak*