



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel. 095 7 216 660
fax 095 7 216 690
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 13-11-2015r.

RPI.271.4.2015- Wyjaśnienie treści SIWZ - 1

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanki

Dnia 09 listopada 2015r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 8.7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy studnia wodomierzowa, znajdująca się na odcinku W18-SW, jest objęta zakresem zamówienia?

Odpowiedź 1:

Studnia wodomierzowa znajdująca się na odcinku W18-SW jest objęta przedmiotem zamówienia. Studnie należy zamontować zgodnie z załączonym rys. nr 15. Wodomierz, konsola i zawory zostaną dostarczone przez operatora sieci. Obowiązkiem wykonawcy będzie jedynie przygotowanie podejść pod wodomierz.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku rozbieżności, należy w pierwszej kolejności sugerować się zapisami projektu budowlanego (kolejność wynikająca z projektu umowy), w tym również w przypadku rozbieżności w ilości materiałów pomiędzy udostępnionym przedmiotem, a tabelą zestawienia materiałów w projekcie budowlanym?

Odpowiedź 2:

Zamawiający załącza zweryfikowaną tabelę – zestawienie materiałów oraz nowy ujednoczony przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ.

Pytanie 3:

Prosimy o załączenie w formie edytowalnej wzorów załączników do SIWZ.

Odpowiedź 3:

Zamawiający zamieści na stronie www.klodawa.pl wzory załączników do SIWZ w formie edytowalnej.

Informację o zmianach wprowadzonych w SIWZ Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej www.klodawa.pl

Wójt Gminy
Andrzej Kołodciak