



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel. 095 7 216 660
fax 095 7 216 690
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 17-11-2015r.

RPI.271.4.2015- Wyjaśnienie treści SIWZ - 3

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanki

Dnia 17 listopada 2015r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 8.7 SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi :

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju właz oraz o jakiej średnicy należy wycenić dla studni betonowej DN1500 mm.

Zamawiający wskazuje:

- na str. 4 Opisu Technicznego PW oraz na str. 34 STWIOR: "Węzeł zamontowany w projektowanej studni (komorze) z kręgów betonowych o średnicy DN1500 mm z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, wentylowany, z 2 ryglami, klasy D400 [...]"
- w zestawieniu materiałów: "Studnia z kręgów betonowych, połączenia na uszczelki, średnica DN1500, właz żeliwny szczelny klasy D400"

Prosimy o wskazanie, który właz należy wycenić oraz jaką ma mieć średnicę?

Odpowiedź 1:

Do wyceny należy przyjąć właz szczelny klasy D400 o średnicy 600 mm.

Wójt Gminy
Anna Motodeiak